



Nytsz: 4284-41-2/20080918

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS

Bizottsági ülés ideje
2008. június 19.

Adatmódosítás ideje
2008. szeptember 18.

Ajánlás lejárt
2013. június 30.

Termék vizsgálat helye: MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI
BIZOTTSÁG helyisége
H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.

Termék gyártó: PRS Biztonságtechnika Kft., Budapest

Termék forgalmazó: PRS Biztonságtechnika Kft.

Telefonszám: +36-20/ 444-1141
Fax: +36-1/ 369-6104
E-mail: prs.kozpont@prs.axelero.net
Honlap: www.prs-kft.hu
Kapcsolattartó: Kerekes Zoltán
Beosztás: ügyvezető

A vizsgálati eljárás alapja:

- MABISZ Betöréses Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ ENV 1627, 1630 nyílászáró betörésállóság-vizsgálat szabvány;
- MSZ EN 356:2000 magyar (DIN 52 290 német) dobásállóság, és áttörésbiztoság-vizsgálati szabvány;
- termékismertető, műszaki leírás;
- bemutatott termék működőképes modellje;
- roncsolásos és roncsolásmentes szakértői vizsgálat;
- műszaki szakértői vélemény;
- 4193-10-2/20080619 nyt. számú MABISZ dokumentum.

Vizsgálat eredményének összefoglalása:

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott acélszerkezetű bejárati ajtók jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás bejárati ajtóra kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

A **P4A (A3)** dobásálló üvegszerkezet a teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme; 3 perces áttörésgálásra alkalmas bejárati ajtó, ablak, erkélyajtó, kirakat, portál, függönyfal esetén rács kiváltására.

A **P5A** dobásálló üvegszerkezet a teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme; 5 perces áttörésgálásra alkalmas biztonsági bejárati ajtó, ablak, erkélyajtó, kirakat, portál, függönyfal esetén alkalmas rács kiváltására.

A **P6B (B1)** áttörésbiztos üvegszerkezet a teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme; 10 perces áttörésgálásra alkalmas biztonsági bejárati ajtó, ablak, erkélyajtó, kirakat, portál, függönyfal esetén alkalmas rács kiváltására.

P7B (B2) áttörésbiztos üvegszerkezet a teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme; 15 perces áttörésgálásra alkalmas biztonsági bejárati ajtó, ablak, erkélyajtó, kirakat, portál, függönyfal esetén alkalmas rács kiváltására.

Biztosítói kockázatvállalás feltétele:

- a beépítés kizárólag a gyártó által meghatározott, MABISZ ajánlásnak megfelelő módon történhet (a tokszerkezetet a határoló falszerkezethez 30 cm-enként rögzíteni kell. A rögzítést téglafalnál legalább 15 cm mélyen, Ø 12 mm köracél tartószilárdságával egyenértékű erősséggel, betonfalnál legalább 10 cm mélyen, Ø 10 mm köracél tartószilárdságával egyenértékű erősséggel kell biztosítani);
- a beépítő cég egyértelműen azonosítható legyen;
- a garancialevélen fel kell tüntetni a beépítést végző cégnek a szakszerűsége vonatkozó nyilatkozatát és a beépítés helyszínét és időpontját.
- a biztonsági üveg támadás felőli oldalát egyértelműen azonosítható jelzéssel kell ellátni;
- épületüveg telepítése a védett tér irányából történhet;
- az üveglap rögzítését úgy kell megvalósítani, hogy az legalább egyenértékű legyen az üveg ellenálló képességével.

Telepítói nyilatkozat:

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése szükséges; a telepített, ajánlott termék előtti négyzetet kézjeggyel kell megjelölni.

Beépítés helye:

időpontja:

Üveg gyártási ideje:

mennyisége: m²

- Beépítés a MABISZ ajánlásnak és biztosítói kockázatvállalás feltételének megfelelő módon történt: a tokszerkezet a határoló falszerkezethez 30 cm-enként rögzítésre került.
 - Téglafalnál legalább 15 cm mélyen, Ø 12 mm acélsap szilárdságával egyenértékű rögzítő elemekkel
 - Betonfalnál legalább 10 cm mélyen, Ø 10 mm acélsap szilárdságával egyenértékű rögzítő elemekkel
- Beépítés a gyártó által meghatározott, következő módon történt: az ajtótok mindkét oldalán az alsó és a felső síktól mért 200mm-en belül, valamint a fennmaradó részt arányosan három felé osztva tokrögzítés
.....
.....
- beütő vassal (hegesztve)
.....

Beépítő adatai:p.h.

Egyéb:
.....
.....

A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:

Termék	Besorolás
<input type="checkbox"/> PRS / T-03-B.K jelölésű, 1000 x 2100 mm méretű, egy-szárnyú, ki-, vagy befelé nyíló, acélszerkezetű bejárati ajtó 3 irányba, 3 reteszelési ponttal, 4 lökettel csaposan reteszelő 52.771 jelölésű kéttollú kulcsos működtetésű Mottura zárszerkezet 3mm-es 60HRC keménységű fúrás ellen védő acéllappal szerelve, valamint GEGE ANS2 hengerzár betéttel működtetett, 2 lökettel reteszelő GEGE 121WZ típusú bevésőzár, a támadás felőli oldalon törésvédő pajzzsal; 3 darab egyedi forgópánttal, 3 darab egyedi befeszítésgátlóval. Az ajtólap teljes felülete 1,5 mm-es acéllemezzel borítva, vagy Ø12 mm-es betonacélból 10 x 30 cm kiosztású rácsszerkezettel és MDF vagy bútorlappal borítva. Opcionálisan egy-, vagy kétoldalon P4A (A3) dobásálló üvegszerkezettel kiegészített oldalvilágítóval és/vagy felülvilágítóval.	Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme MABISZ ajánlás. 3 perces áttörésgátlás. MSZ ENV 1627, 1630 szabványokban megfogalmazott 2. osztályban előírt műszaki, biztonságtechnikai követelményeket teljesíti. P4A (A3) dobásálló fokozat MSZ EN 356 (DIN 52 290) szabvány.

